



- OBSERVAÇÕES:
1. PARA CONEXÃO ENTRE HASTE DE ATERRAMENTO E CABO DE COBRE NU DO ATERRAMENTO UTILIZAR CONECTOR DO TIPO CUNHA OU TIPO SACG;
 2. A CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DEVERÁ ESTAR EM TODAS AS HASTES DA MALHA DE ATERRAMENTO. AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM AREIA APÓS A VISTORIA;
 3. NA EXISTÊNCIA DE ÁRVORES PRÓXIMAS QUE CAUSEM DANOS AO RAMAL DE LIGAÇÃO AS MESMAS DEVEM SER PODADAS OU SUPRIDAS E NOVAS ESPÉCIES DEVEM SER PLANTADAS EM OUTRO LUGAR.

APROVAÇÃO

SITUAÇÃO
esc. 1:750

PROJETO ENTRADA DE ENERGIA

SIMBOLOGIA					
	TRECHO PRIMÁRIO EXISTENTE		POSTE PARTICULAR CIRCULAR 12/1000daN		PROJEÇÃO E.M.E.F. SERAFIM ÁVILA CÓDIGOS INSTALAÇÕES: 3092447250 E 4002347095 APÓS CONCLUSÃO DA NOVA ENTRADA SERÃO DESATIVADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS EXISTENTES
	TRECHO SECUNDÁRIO EXISTENTE				
	TRECHO PRIMÁRIO A INSTALAR		TRANSFORMADOR RGE		PROJEÇÃO E.M.E.I. AMOR PERFEITO CÓDIGOS INSTALAÇÕES: 3092447251 E 4002519035 APÓS CONCLUSÃO DA NOVA ENTRADA SERÃO DESATIVADAS AS UNIDADES CONSUMIDORAS EXISTENTES
	TRECHO SECUNDÁRIO A INSTALAR				
	RAMAL DE LIGAÇÃO A INSTALAR		ATERRAMENTO REDE RGE		
	LIMITE DA PROPRIEDADE				
	POSTE CIRCULAR RGE EXISTENTE		PARA RAIOS - 3x12kV/10kA		
	POSTE DUPLTO T RGE EXISTENTE				
	POSTE CIRCULAR RGE EXISTENTE - DERIVAÇÃO				

03			
02			
01			
Nº	DATA	ASSUNTO DA REVISÃO	RESPONSÁVEL
REVISÕES			

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO-RS	MUNICÍPIO: TRIUNFO - RS
OBRA: ENTRADA ENERGIA E.M.E.F. SERAFIM ÁVILA E E.M.E.I. AMOR PERFEITO	TIPO: PROJETO
LOCAL: RUA LAURINDO LUIZ ÁVILA NETO TRIUNFO-RS, CEP: 95840-000	PROJETO: ENTRADA DE ENERGIA
EDUARDO DO CARMO - CRT 04: 06955369903 RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROF	REFERÊNCIA: PLANTA DE SITUAÇÃO LEGENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO CNPJ 88.363.189/0001-28	REGISTRO DE RESP. TÉCNICA - RRT:
ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA CNPJ: 21.843.424/0001-98 CAU : PJ29085-8 ENDEREÇO : AV. LA SALLE, 1089, B. LA SALLE, XANXERÊ / SC CEP: 88.820-000 E-MAIL OU SITE: WWW.ANDRIOLIPROJETOS.COM.BR TELEFONE: (49) 3441 7450	DATA: 11/2024 ESCALA DO DESENHO: INDICADA ARQUIVO: AND-ENT-188-R01

ENT
01 05